

Szárnyépület

Időintervallum

Hőigény/év
0,9 MW

Távhőszolgáltatási alaplíj
(indikatív ajánlat alapján)
646 529 Ft/hó 7 758 348 Ft/év

Hődíj
Éves energiatartalom
3 693 Ft/GJ 4460 GJ/év

egy év

tíz év

Hőigény 10 évre: 77 583 480 Ft

Hődíj 10 évre: 164 707 800 Ft

Becsült érték 10 évre
(hőigény +
energiafogyasztás)
242 291 280 Ft

Ajánlattételi felhívásban
szereplő becslített érték
377 974 397 Ft

Az éves energiatartalom becslített értéke

Projekt megnevezése:	NKE Szárnyépület
Egység szám:	0 db
Napi átlagos melegvíz fogy:	0 m ³ /nap
HMV hőfok:	50 °C
Épület hőigénye:	826 kW
Üzemidő:	1 500 óra
Egy éves HMV fűtési energia:	0 GJ/év
Éves szinten a fűtésre ford energia:	4 460 GJ/év
Össz éves energiatartalom:	4 460 GJ/év

A becslített érték növelése
(mérnöki ráhagyás)

156%

Az éves hőigény becslített értéke

0,9 MW/év

